



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ

22.06.2016

№ 1123

Об информации мэрии о состоянии инженерных сетей городского округа Тольятти и мероприятиях по их содержанию и ремонту

Рассмотрев информацию мэрии о состоянии инженерных сетей городского округа Тольятти и мероприятиях по их содержанию и ремонту, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить, что в соответствии с информацией мэрии:
 - 1) процент ветхих сетей теплоснабжения составляет 41% (275,8 км), общая протяженность сетей - 670,6 км;
 - 2) средний процент износа сетей газоснабжения составляет 55%, общая протяженность газопроводов - 658,6 км;
 - 3) процент сетей водоснабжения, эксплуатирующихся свыше 30 лет и требующих замены, составляет 33%, общая протяженность водопроводных сетей - 1 106,8 км;
 - 4) процент ветхих канализационных сетей составляет 44%, общая протяженность сетей - 1 176,4 км;
 - 5) процент ветхих сетей электроснабжения составляет 39% (1 560 км), общая протяженность кабельных и воздушных линий - 3 965,616 км;
 - 6) объемы капитальных ремонтов, проведенных на инженерных сетях за период 2010-2015 годов, снизились:
 - на тепловых сетях на 57,1%;
 - на водопроводных сетях на 48%;
 - на канализационных сетях на 13,1%;
 - 7) за период 2010-2015 годов объем ремонтных работ на тепловых сетях сократился в 2,3 раза, на водопроводных сетях – в 1,9 раза;
 - 8) высокий уровень износа инженерных сетей в городском округе Тольятти обусловлен:

002287

- недоремонтом сетей ресурсоснабжающими организациями;
- принятием в муниципальную собственность бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры в ветхом и аварийном состоянии;
- несоответствием процента реализации инвестиционных программ утвержденным мероприятиям в связи с отсутствием источников финансирования;

9) ОАО «ПО КХ г.о.Тольятти» в 2016 году планируется выполнение работ по очистке прудов-накопителей (в лесной зоне, южнее ул.Баныкина и в районе детской многопрофильной больницы) и понижению уровня воды прудов-накопителей.

3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу информацию:

1) о планируемых ОАО «ПО КХ г.о.Тольятти» мероприятиях (с указанием сроков реализации и объемов финансирования):

- по восстановлению пропускной способности коллекторов ливневой канализации Центрального и Комсомольского районов городского округа Тольятти и строительству новых коллекторов ливневой канализации;
- по проектированию и монтажу дополнительных дождеприемников в существующих сетях ливневой канализации;
- по ремонту сетей и сооружений ливневой канализации;

2) о планируемых ресурсоснабжающими организациями мероприятиях по ремонту, реконструкции и строительству инженерных сетей в городском округе Тольятти;

3) о планируемых мероприятиях по содержанию и ремонту выявленных бесхозных сетей в городском округе Тольятти;

4) о состоянии существующих очистных сооружений в городском округе Тольятти, о проводимых мероприятиях по их ремонту и содержанию, а также о потребности в строительстве новых очистных сооружений.

4. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям городского округа Тольятти представить в постоянную комиссию по городскому хозяйству информации об объемах денежных средств, предусмотренных в рамках утвержденных тарифов на содержание и ремонт инженерных сетей в 2015-2016 годах, а также информацию о выполнении производственных программ за 2015 год.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.).



Д.Б.Микель