



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ

06.04.2022

№ 1245

Об информации администрации городского округа Тольятти о текущем состоянии и готовности сетей ливневой канализации, в том числе, эксплуатируемых АО «ТЕВИС», ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» и АО «ПО КХ г.о.Тольятти», к приему и пропуску талых и ливневых вод в 2022 году

Рассмотрев информацию администрации городского округа Тольятти о текущем состоянии и готовности сетей ливневой канализации, в том числе, эксплуатируемых АО «ТЕВИС», ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» и АО «ПО КХ г.о.Тольятти», к приему и пропуску талых и ливневых вод в 2022 году, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию администрации городского округа Тольятти принять к сведению.
2. Отметить, согласно информации администрации городского округа Тольятти:

- 1) содержание в нормативном состоянии сетей ливневой канализации осуществляется в рамках задачи 3. «Обеспечение поддержания в технически исправном состоянии сетей и сооружений ливневой канализации» муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 04.08.2017 № 2674-п/1, с плановым финансированием на 2022 год в сумме 82 147 тыс.руб.;
- 2) обслуживают ливневую канализацию на территории городского округа Тольятти АО «ТЕВИС», ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ», АО «ПОКХ г.о.Тольятти»;
- 3) очистку дождеприемных колодцев осуществляют ООО «ДРСУ» и АО «ЭкоСфера» в рамках контрактов на содержание автодорог;

004564

4) на содержание сетей и сооружений ливневой канализации департаментом городского хозяйства администрации городского округа Тольятти заключен муниципальный контракт с ООО «ЭкоТехнолоджи» на сумму 3 800 тыс.руб.;

5) на 21.03.2022 очистка решеток дождеприемных колодцев ото льда и снега ООО «ДРСУ» произведена на 90%;

6) магистральные коллекторы ливневой канализации, сооружения и оборудование ливневых насосных станций находятся в работоспособном состоянии и готовы принимать поверхностные сточные воды в весенне-летний период.

3. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Ренц Н.А.) представить в Думу городского округа Тольятти информацию о необходимом объеме работ, протяженности сетей ливневой канализации, нуждающихся в очистке (восстановлении пропускной способности), реконструкции сетей ливневой канализации, объеме финансирования, необходимом на выполнение указанных работ.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Денисов А.В.).

Председатель Думы



Н.И.Остудин