



ПО КХ ТОЛЬЯТТИ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»

АО «ПО КХ г.о. Тольятти»
ИНН/КПП 6324014124/632401001

Юридический адрес: 445035, Самарская область, городской округ Тольятти, ул. Комсомольская, 92.
Почтовый адрес: 445035, Самарская область, городской округ Тольятти, ул. Комсомольская, 92

25.03.2022 № ИСУ-460

на № 1382 от 21.03.2022

Заместителю руководителя департамента
городского хозяйства Администрации
городского округа Тольятти
С.Г. Соловьеву
mgn@tgl.ru, kirillova@tgl.ru

О противопоаводковых мероприятиях

Уважаемый Сергей Геннадьевич!

На Ваш запрос о проведении мероприятий по подготовке водопропускных труб к беспрепятственному пропуску талых вод направляем Вам отчет АО "ПО КХ г.о.Тольятти" о проведении противопоаводковых мероприятий по состоянию на 25.03.2022г.

Приложение на 1л. В 1 экз.

Заместитель генерального директора

А.В. Вожаровский

Исп.: Толдин Илья Геннадьевич
Начальник ПТО
77-25-25

445035, РФ, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Комсомольская д. 92

Телефон приемной
+7 (8482) 77-25-50
www.pokh.net

Отчет АО "ПО КХ г.о.Тольятти" о проведении противопаводковых мероприятий на 25.03.2022г.

№ пп	Содержание мероприятий	Контрольные результаты	Срок исполнения	Отчет о выполнении
1	Организация и выполнение работ по защите подземных инженерных коммуникаций систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения от возможного затопления паводковыми водами: -выполнение герметизации камер и колодцев; откачка воды из камер и колодцев.	Защита инженерных коммуникаций	март-апрель	ведется постоянно
2	Проведение ремонта верхних строений колодцев, имеющих нарушение строительных конструкций на сетях ливневой канализации АО "ПО КХ г.о.Тольятти".	Безаварийная работа ливневой канализации	30.12.2021	Выполнено. В 2021 году заменено 84 люка и дождеприемника
3	Проведение текущего ремонта и очистки дренажных решеток	Безаварийная работа ливневой канализации	30.12.2021	Выполнено. В 2021 году заменено 84 люка и дождеприемника. Очищены дренажные решетки на ул.Коммунистической, ул.Мурысева и частично на ул.50 лет Октября.
4	Организация и выполнение работ по подготовке ливневой канализации на территориях, подверженных подтоплению (восстановление пропускной способности сетей ливневой канализации)	Устранение подтопления на период прохождения паводка и половодья	30.12.2021	Работа ведется постоянно. В 2021 году промыто 9,5 км сетей ливневой канализации. С начала 2022 года промыто 1562 м сетей (ул.Коммунистическая, Мира, Лесная, Громовой, Ярославская, бульвар Ленина).
5	Организация мониторинга за уровнем воды и своевременная передача информации городской комиссии : в прудах-накопителях в районе ул.Лесной и ул.Банькина, в аккумулирующей емкости по ул.Гидротехнической.	Готовность прудов-накопителей к принятию паводковых и поверхностных сточных вод.	на период паводка и половодья	Еженедельный контроль за уровнем воды в прудах-накопителях и аккумулирующей емкости

6	Организация работ по очистке водоотводных лотков и труб, прудов-накопителей, обеспечение безаварийного пропуска поверхностных сточных вод.	Безаварийный пропуск поверхностных сточных вод	на период паводка и половодья	Очищены водоотводящие лотки на ул.Лесной, в р-не многопрофильной больницы, ул.Гидротехнической, в мкр.Федоровка по ул.Ингельберга. В настоящее время ведутся работы по очистке лотков на ул. 2-ой Линейной в Федоровке, повторно на ул.Лесной. Ведется откачка луж в проблемных местах.
7	Выполнить очистку прямков в ЛНС.	Безаварийный пропуск поверхностных сточных вод	01.03.2022	Выполнено
8	Выполнить ревизию и ремонт насосов, электрооборудования, задвижек, обратных клапанов, контрольно-измерительных приборов и автоматики на ЛНС.	Безаварийный пропуск поверхностных сточных вод	01.03.2022	Выполнено
9	Обеспечение готовности специальной техники: насосного оборудования для откачки поверхностных сточных вод; - каналопромывочной машины КО-560; - передвижных электростанций; - мотопомп. -	Готовность спецтехники	01.03.2022	Спецтехника находится в рабочем состоянии
10	Выполнить очистку от снега кровли и отмостки всех зданий АО"ПО КХ г.о.Тольятти".	Предотвращение затоплений помещений	15.03.2022	Выполнено
11	Организация контроля за работами по очистке автомобильных и внутриквартальных дорог, координация действия по обеспечению безаварийного пропуска поверхностных сточных вод.	Устранение подтопления на период прохождения паводка и половодья	на период паводка и половодья	в работе

Начальник ПТО

И.Г.Толдин

Начальник службы эксплуатации

В.В.Вдовин